



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@alregn.ru телефон 8 (3852)20-23-19

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

658700 г. Камень-на-Оби, ул. Комсомольская, 10 E-mail kamgrp@mail.ru, телефон 8(38584) 2-11-43,
2-31-52

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №181/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Краевому государственному бюджетному учреждению для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, оказывающее социальные услуги "Павловский
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
в лице директора Закусило О.А.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника территориального отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы № 6 управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Свитенко
Митрия Анатольевича № 181 от «28» июня 2022 года,
в период с «05» июля 2022 года, 10 час. 00 мин. до «05» июля 2022 года, 13 час. 00 мин.;
с «13»июля 2022 года, 09 час. 00 мин. до «13» июля 2022 года, 10 час. 00 мин.

Дознавателем ОД ТО НД и ПР № 6 управления надзорной деятельности и

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю лейтенантом
вн. службы Кутыным Денис Олеговичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено выездная плановая проверка





(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор Краевого
государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, оказывающее социальные услуги "Павловский центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей" Закусило Олеся Александровна







(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:









№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты (жилой корпус, здание прачечной, хозяйственный корпус) аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, не обеспечивают питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 г. N 175 п. 15.3; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 493/22 от 05.07.2022 года; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 495/22 от 05.07.2022 года; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 497/22 от 05.07.2022 года	01.06.2023	
2.	На объекте защиты (жилой корпус, здание прачечной, хозяйственный корпус) кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (в качестве крепежных деталей кабелей использованы пластиковые хомуты)	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч. 2 ст. 82; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 493/22 от 05.07.2022 года; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 494/22 от 05.07.2022 года; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 495/22 от 05.07.2022 года; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 496/22 от 05.07.2022 года; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 497/22 от 05.07.2022 года; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 498/22 от 05.07.2022 года	01.06.2023	
3.	На объекте защиты (жилой корпус, здание прачечной, хозяйственный корпус) резерв информационной емкости приемно-контрольных приборов, предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями (при числе шлейфов 10 и более) менее 10%	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 г. N 175 п. 13.14.4; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 493/22 от 05.07.2022 года; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 495/22 от 05.07.2022 года; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 497/22 от 05.07.2022 года	01.06.2023	
4.	На объекте защиты (жилой корпус, здание прачечной, хозяйственный корпус) автоматическая пожарная сигнализация смонтирована без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке (на момент проведения технических измерений проектная документация не предоставлена)	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч. 1 ст. 83; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 493/22 от 05.07.2022 года; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 495/22 от 05.07.2022 года; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства 16.09.2020 года № 1479: п. 54	01.06.2023	
5.	На объекте защиты (жилой корпус, здание прачечной) горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП	01.06.2023	





	<p>близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, не соответствует показателю не менее 0,5м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности</p>	<p>5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 г. N 175 п. 13.3.6; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 493/22 от 05.07.2022 года; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 495/22 от 05.07.2022 года</p>		
6.	<p>На объекте защиты (жилой корпус, хозяйственный корпус) выбор типа электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации производиться не в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012</p>	<p>Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 г. N 175 п. 13.15.3; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 493/22 от 05.07.2022 года; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 497/22 от 05.07.2022 года</p>	01.06.2023	
7.	<p>На объекте защиты (жилой корпус) расстояние при параллельной открытой прокладке от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей не соответствует показателю не менее 0,5м и способу их прокладки (крепления)</p>	<p>Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 г. N 175 п. 13.15.15, 13.15.3; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 493/22 от 05.07.2022 года</p>	01.06.2023	
8.	<p>На объекте защиты (жилой корпус, здание прачечной, хозяйственный корпус) количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил. В спальнях помещений звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА.</p>	<p>Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.8, 4.3; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 494/22 от 05.07.2022 года; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 496/22 от 05.07.2022 года; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 498/22 от 05.07.2022 года</p>	01.06.2023	
9.	<p>На объекте защиты (жилой корпус, хозяйственный корпус) выбор типа кабеля не соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012 для обеспечения работоспособности соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.</p>	<p>Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 3.4; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 494/22 от 05.07.2022 года; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 498/22 от 05.07.2022 года</p>	01.06.2023	
10.	<p>На объекте защиты (жилой корпус, здание прачечной, хозяйственный корпус) системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не оборудованы источниками бесперебойного электропитания.</p>	<p>Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч. 11 ст. 84; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 494/22 от 05.07.2022 года; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 496/22 от</p>	01.06.2023	



		05.07.2022 года; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 498/22 от 05.07.2022 года		
11.	На объекте защиты (жилой корпус) над эвакуационными выходами с этажей здания, из зального помещения (независимо от количества находящихся в них людей), непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону не установлены световые оповещатели «Выход»	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 494/22 от 05.07.2022 года	01.06.2023	
12.	На объекте защиты (здание прачечной, хозяйственный корпус) в защищаемых помещениях (зонах) установлено менее трех пожарных извещателей включенных по логической схеме «И»	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 г. N 175 п. 14.3; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 493/22 от 05.07.2022 года; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 495/22 от 05.07.2022 года; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 497/22 от 05.07.2022 года	01.06.2023	
13.	На объекте защиты (хозяйственный корпус) площадь, контролируемая одним точечным тепловым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной не соответствует требуемым нормам	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 г. N 175 п. 13.6.1, 14.1; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 497/22 от 05.07.2022 года	01.06.2023	
14.	На объекте защиты (здание прачечной, хозяйственный корпус) руководителем организации не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (СПС находится в неработоспособном состоянии, были обнаружены в неисправном (отключенном) состоянии отдельные элементы системы (шлейфы пожарной сигнализации, пожарные извещатели)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479: п. 54; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 495/22 от 05.07.2022 года; Протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Алтайскому краю» № 497/22 от 05.07.2022 года	01.06.2023	
15.	На объекте защиты (здание прачечной) для помещения электрощитовой не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определен класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений с обозначением ее категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479: п. 12	01.06.2023	
16.	На объекте защиты учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479: п. 60	01.06.2023	



17.	На объекте защиты (жилой корпус) в помещении квартиры №2, в спальне комнаты №3 квартиры №4, а также на объекте защиты (здание прачечной) допущено использование незакрепленных розеток	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : п/п б) п. 35	01.06.2023	
18.	На объекте защиты (здание прачечной) в помещении котельной допущено курение табака. Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 11	01.06.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор КГБУ "Павловский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" Закусило О.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Дознаватель ОД ТО НД и ПР № 6 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю лейтенант в.н. службы Кутьин Д.О.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

